

Zeichenerklärung und Hinweise

- — — Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise
- — — Schutzstreifen
- — — Schutzstreifen Fremdleitung
- Sicherheitssystem
- Begleitkabel
- Bauebedarfsfläche

Überdeckungshöhe:

bei Querungen von


- Fremdleitungen h_0 = gemäß Vorgabe der zuständigen Leitungsbetreiber

Hinweis:

Die Art der Ausführung, die erforderliche Überdeckung h_0 , die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen und die Errichtung bzw. Nutzung einer temporären Überfahrt sind für eine konkrete Querung unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der Vorgaben und Auflagen der Leitungsbetreiber sowie der für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden einschlägigen Regelwerke zu bestimmen.

Detail Kabelschutzrohr (Energiekabel)

1:25



Blatt Nr.: 21

Höchstspannungsübertragungsleitungen

- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord

(Emden Ost - Osterath)

- BBPIG Vorhaben Nr. 78 - DoWin4

(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)

- BBPIG Vorhaben Nr. 79 - BorWin4

(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)

Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG
sowie nach § 26 S. 2 NABEG

Regelkreuzungsprofil A-Nord + Offshore-NAS

Fremdleitungskreuzung
offene Bauweise geböschter und verbauter Graben

M.: 1:500, 100

Rev.-Nr./Plan-Nr.	Datum:	Änderungsvermerk:	Bearbeiter:	Geprüft / Abt.:
Dokumentenbez.:			gezeichnet:	Karini J.
Erstellt:	Oktober 2021		bearbeitet:	Platzbecker F.
Ausgabe:	Oktober 2021		geprüft:	Platzbecker F.