



**Schnitt A-A**  
M 1:100



**Schnitt B-B**  
M 1:100



**Zeichenerklärung und Hinweise**

- — Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise
- — Schutzstreifen
- Sicherheitssystem
- Begleitkabel
- Baubedarfsfläche

**Überdeckungshöhe:**

bei Querungen von


- Gewässer  $h_0$  = gemäß Vorgabe der zuständigen Fachbehörden

**Hinweis:**

Die Art der Ausführung, die erforderliche Überdeckung  $h_0$ , ggf. die Wiederherstellung des Gewässerlaufes und die Errichtung bzw. Nutzung einer temporären Überfahrt sind für eine konkrete Querung unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der Vorgaben der zuständigen Fachbehörden sowie der für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden einschlägigen Regelwerke zu bestimmen.

**Detail Kabelschutzrohr  
(Energiekabel)**

1:25



Höchstspannungsübertragungsleitungen  
- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord  
(Emden Ost - Osterath)  
- BBPIG Vorhaben Nr. 78 - DoIWin4  
(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)  
- BBPIG Vorhaben Nr. 79 - BorWin4  
(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)

Blatt Nr.: 06

Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG  
sowie nach § 26 S. 2 NABEG

**Regelkreuzungsprofil A-Nord**

Gewässerkreuzung  
offene Bauweise Bachverrohrung

M.: 1:500, 1:100

Rev.-Nr./Plan-Nr.	Datum:	Änderungsvermerk:	Bearbeiter:	Geprüft / Abt.:
Dokumentenbez.:			gezeichnet:	Ritter
Erstellt:	Oktober 2021		bearbeitet:	Huß
Ausgabe:	Oktober 2021		geprüft:	Ueberfeldt

**FISCHER**  
TEAMPLAN

Kreative Ingenieurleistungen  
für eine intakte Umwelt  
www.fischer-teamplan.de · info@fischer-teamplan.de

**amprion** **ANORD**

Amprion GmbH  
Robert-Schuman-Straße 7  
44263 Dortmund