# Lageplan und Längsschnitt

1:500

Gewässerkreuzung
5 - 15 m




## Zeichenerklärung und Hinweise

- HDD Bohrlinie
- Achse Kabelschutzrohr geschlossene Bauweise
- Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise
- Achse Schutzrohr für Begleitkabel
- Schutzstreifen
- Baubedarfsfläche
- Start- und Zielgrube (schematische Darstellung)

### Überdeckungshöhe:

bei Querungen von

- Gewässer $h_{ü5}$ ≥ 3.00 m

### X = Achsabstand:

System bzw. Achsabstand nach Erfordernis ca. 3 - 5 m

### Hinweis:

Die Überdeckungshöhen sind Mindestwerte und sind für eine konkrete Querung, unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der DCA, der DWA, der Vorgaben der zuständigen Fachbehörden und der für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen. Die temporäre Überfahrt erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden.

## Detail Kabelschutzrohr (Energiekabel)

1:25




## Detail Kabelschutzrohr (Begleitkabel)

1:25




Höchstspannungsübertragungsleitungen
- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord
(Emden Ost - Osterath)
- BBPIG Vorhaben Nr. 78 - DolWin4
(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)
- BBPIG Vorhaben Nr. 79 - BorWin4
(Grenzkorridor II - Hanekenfähr)

Blatt Nr.: 16

Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG
sowie nach § 26 S. 2 NABEG

**Regelkreuzungsprofil A-Nord + Offshore-NAS**

Gewässerkreuzung 5 - 15 m
geschlossene Bauweise (HDD)

M.: 1:500

| Rev.-Nr./Plan-Nr. | Datum: | Änderungsvermerk: | Bearbeiter: | Geprüft: / Abt.: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dokumentenbez.: | | | gezeichnet: | Karimi J. |
| Erstellt: | Oktober 2021 | | bearbeitet: | Platzbecker F. |
| Ausgabe: | Oktober 2021 | | geprüft: | Platzbecker F. |


Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH
Deutschland • Belgien • Luxemburg
IBH
BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE
amprion
ANORD
Amprion GmbH
Robert-Schuman-Straße 7
44263 Dortmund



G:\PROJEKTE\70001x1\Zeichnungen\02_Gesamt Vorplanung\AutoCAD\11_Regelkreuzungsprofile\2000_Regelkreuzungsprofile.dwg,16.10.2021 08:38